



KLOAK:
 DELVIS UDSKIFTNING UNDER KLOAKLEDNINGER ER NØDVENDIG I NÆRHEDEN AF HOVEDLEDNING OMKRING SØ, HVOR LEDNINGERNE FØRES GENNEM SÆTNINGSGIVENDE LAG

NOTE:
 UBENÆVNT MÅL ER cm
 KOTER ER m OVER D.N.N
 TAGBRØNDE ER 20 BT MED UBENÆVNT VANDSPEJLSKOTER MIN 75 cm UNDER DÆKSELKOTE
 RENDESTENSBRØNDE ER 40/15 BT MED UBENÆVNT VANDLÅSE MIN 75 cm UNDER RISTEKOTE
 UBENÆVNT AFLØB FRA TAGBRØNDE ER 10 BT MED MIN 10‰ FALD
 AFLØB FRA RENDESTENSBRØNDE ER 15 BT MED MIN 10‰ FALD
 RGK (RÅGULVSKOTEN) SVARER TIL KOTE 10,00 PÅ TEGN NR. 12.053
 FÆRDIG GULV LIGGER 18 cm OVER RGK
 SAMTLIGE VANDSTIK UDFØRES SOM 40 mm PEL-RØR, DER ANBORES HOVEDLEDNING MED HAWLE VULKAN-ANBORINGSVENTIL MED BØJLE RF NR. 143249

- SIGNATURER:**
- BYGNINGER
 - ASFALTBELAGT AREAL, VEJE
 - ASFALTBELAGT AREAL, STIER
 - SOLRØD BELÆGNINGSSTEN
 - SOLRØD GRÆSAMRINGSSTEN
 - SF GRÆSAMRINGSSTEN
 - CHAUSSÉSTEN
 - TRÆSTØTTEVÆG
 - 1. SK. BROSTEN
 - SPILDEVANDSLIGNINGER
 - REGNVANDSLIGNINGER
 - ENTREPRISEGRÆNSE

- VARMELEDNINGER
- VANDLEDNINGER
- VARMELEDN. MED SIGNALKABEL
- FASTSPÆNDINGER
- KOMPENSATORE

APPROBERET 21 JUNI 1978

Erik Jensen
 BYGNINGSINGENIØR
 FREDENSBORG KOMMUNE

Rea D. Højteuerer pålagt 8 MAJ 1978

NORD

KLYNGEVEJ
 RANKEVEJ
 DANNEVANG

DANNEVANG, FREDENSBORG		MATR. NR. 1 ^o OG 2 ^d BÅSTRUP BY	
		MATR. NR. 5 ^{fd} ASMINDERØD BY OG SOGN	
TERRÆN OG LEDNINGSPLAN, BLOK 9 OG 10			
	dansk totalentreprise a/s civilingeniør, entreprenør næringsvej 2, 2800 gladsbøl telefon (02) 88 96 44	skala 1:200	dato 17.10.78
		tegnet af AA	godkendt af [signature]
A	20.10.1978	B	6.11.1978
C	18.1.79	D	1.5.1979
udgivet med		udg nr.	
		129	
rådgivende ingeniør medlemsnr. 101 - 7400 Herning telefon (07) 22 11 33		12.041 D	